



## ACTA DE REUNIÓN

**HUGO ANDRÉS CUARTAS  
J**

**CONTRATO  
SP-004-2022**

FECHA: 03/10/2022  
HORA INICIO: 10:00 am  
HORA FINAL: 12:00

<b>TEMAS A TRATAR:</b>	Programación de obra, actividades de inicio, recorrido en sitio.	
<b>CONVOCADA POR:</b>	Interventoría	
<b>CONVOCADOS</b>		<b>CARGO</b>
JULIANA QUINTERO GONZALEZ		Supervisor Municipio Andes
JOHN HENRY FRANCO		Municipio Andes
ANDRÉS GUERRA		Consortio OP
HUGO ANDRÉS CUARTAS		Interventoría
MARIA ELIZABETH SALDARRIAGA		Residente de interventoría
<b>N°</b>	<b>TEMAS</b>	<b>PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS</b>
1	Reinicio de obra	Se revisan las actividades con las cuales se puede dar inicio a la obra, limpieza de obras existentes, rocería, construcción de obras y muros.
2	Recorrido en sitio del proyecto	Se realiza recorrido en los 2 kilómetros donde se construirá el proyecto, se ingresa por vía alterna (vereda Palestina) para verificar el estado de la vía, la cual fue intervenida por el municipio para el mantenimiento, se aclara que el ingreso se hace por esta vía ya que en el puente de la bodega continua la reparación (obra que se encuentra intervenida por la gobernación de Antioquia), comprobar que se pueda ingresar con el equipo necesario para el proceso constructivo. El contratista manifiesta que, si bien se le hizo mantenimiento a la vía, esta no presenta las condiciones técnicas necesarias para el ingreso de la recicladora, situación que no permitiría ejecutar el proyecto con este equipo. Dicha situación fue evidenciada por los presentes en este recorrido. La interventoría solicita al contratista requerir al municipio para propuesta de la modificación de las especificaciones técnicas que permitan la ejecución del proyecto en las actuales condiciones.
3	Diseño muros	Debido a que el muro a intervenir debe hacerse un realce, el contratista de obra solicita se aclare el diseño. En el muro que se construirá nuevo, la altura no corresponde a la imagen entregada en el presupuesto de obra, se requiere aclaración al tipo de

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		
	<b>HUGO ANDRÉS CUARTAS J</b>	<b>CONTRATO SP-004-2022</b>	<b>FECHA: 03/10/2022</b> <b>HORA INICIO: 10:00 am</b> <b>HORA FINAL: 12:00</b>

		estructura que se construirá en ese punto, diseño y proceso constructivo.
<b>4</b>	<b>Filtros</b>	El contratista manifiesta que para la instalación del geodrén circular, se requiere que el material del lleno sea un material filtrante, que esta considerado que el lleno se haga con material proveniente de la excavación el cual produciría una colmatación del filtro.

No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<b>1</b>	Revisión diseños de muros	Municipio de Andes	
<b>2</b>	Presentar propuesta y solicitud para la modificación de las especificaciones técnicas del proyecto	Contratista de obra	
<b>3</b>			


Se firma en Andes, el día 03 de octubre de 2022 por las partes que forman el comité de obra.

\_\_\_\_\_  
 JULIANA QUINTERO GONZALEZ  
 Supervisión Municipio




\_\_\_\_\_  
 ANDRÉS FELIPE GUERRA  
 Consorcio OP 2022

\_\_\_\_\_  
 JOHN HENRY FRANCO  
 Supervisión Municipio



\_\_\_\_\_  
 HUGO ANDRÉS CUARTAS  
 Representante legal interventoría



\_\_\_\_\_  
 MARIA ELIZABETH SALDARRIAGA  
 Residente de Interventoría