

ACTA DE COMITÉ



JHENNY VIVIANA SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
TP: 05202154389ANT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA - OP 007 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI003 2022		
COMITÉ NO <u>4</u>	FECHA: <u>28/09/22</u>	PÁGINA <u> </u> DE <u> </u>
RESPONSABLE REUNIÓN: <u>Interventoria</u>		HORA DE INICIO: <u>10:00</u>
LUGAR: <u>Cancha Municipal JSM</u>		HORA DE TERMINACIÓN: <u>12:00 PM</u>
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.		
TEMAS TRATADOS		

- Estado Actual de la obra
- Definición de obras extras
- Compromisos y varios

Desarrollo

- * Se realiza recorrido por la obra para observar el avance que se tiene, y determinar si se requiere de alguna obra adicional.
- * En este comité se define que los diseños del muro de gaviones no es viable su ejecución ya que el espacio entre las viviendas y el talud no es suficiente para adelantar esta obra.
- * En el recorrido se da la opción de proyectar la rampa de ingreso en toda su longitud.
- * Se hace entrega del primer informe de avance a la secretaría de planeación
- * El secretario de planeación se compromete a dar unos nuevos diseños pero de un muro de contención
- * El contratista e interventoria se comprometen a dar el balance de obra definitivo a planeación.

ACTA DE COMITÉ

lamos en serio
San José de la Montaña



Amunorte
Antioqueño
Trabajamos para el fortalecimiento
de nuestra región



JHENNY VIVIANA SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
TP: 05202154389ANT

COMITÉ NO <u>4</u>	FECHA: <u>28/09/22</u>	PÁGINA <u> </u> DE <u> </u>
--------------------	------------------------	-------------------------------

- * Solicitar al diseñador de los Filtros las Perforaciones que lleva la Tubería de los Filtros.
- * El contratista solicita el cambio de material Filtrante 1" y 2" ya que este no se encuentra en la zona para su suministro, Reemplazándolo por un Triturado 3/4
- * El contratista hace énfasis en que el empalme de los Filtros copinas de pocado no es viable la conexión como lo muestra el detalle del diseñador, por lo que se quiere adaptar un niple en cada Filtro para poder conectar los Filtros.